



מועצה אזורית שער הנגב
מחלקת תכנון והנדסה

יום חמישי 19 מאי 2016
י"א/אייר/תשע"ו
178/2016 ועדת תנועה מייעצת

פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מייעצת לרשות תמרור מס' 5/2016 מ-18.5.2016

נוכחים: אלכס רבין- יועץ תנועה לשער הנגב
אדר' דניאל סנרמן- מהנדס המועצה
דבי קציר- רכזת רשות תמרור

להלן הנושאים שהובאו לדיון בוועדת תמרור שהוצעו / הומלצו לתיקון.

1. מפעל פולג גבים- מס' תכנית X 4609- 61 גיליון 602 מ-1.3.16

להלן התייחסותנו:

- א. יש להכניס לטבלת מאזן חניות - חניית נכים (חנייה גדולה וחנייה קטנה).
- ב. מרחק קיר תומך בין קצה החנייה של המשאיות, אמור להיות גדול מ 12 מטר.
- ג. יש לסמן גבהים בין שני צדדי קיר התומך.
- ד. רוחב החניות הגובלות עם קיר, יהיו גדולות מ 4 מטר.
- ה. בין חנייה של 6-7 מכוניות, תהייה הפרדה לנטיעת עץ.
- ו. יש להוסיף נגישות בהתאם להנחיות, בין המשרדים לבין החניות.
- ז. במידה ורצון מבקש התכנית לאשר תמרור תן זכות קדימה שמחוץ גבול התכנית – יש להכליל בתוך התכנית או לחילופין לבטלו.
- ח. יש לסמן רדיוסים לכיבוי אש.
- ט. יש לבצע מדרכת הפרדה בכניסות למבנה.
- י. מומלץ לתכנן מיקום לאשפה, בכוונה ויש כוונה להציב עמדת אשפה.
- יא. יש להסיר את כל החתכים הטיפוסים העקרוניים, או לחילופין לסמנם בתוך התכנית.

בהתאם לסיכום התכנית המתוקנת תוגש ישירות ליועץ התנועה מר אלכס רבין בת"א, לצורך זירוז התהליך.

בברכה,

אדר' דניאל סנרמן
מהנדס המועצה

העתק: אלון שוסטר - יו"ר הועדה וראש המועצה
עודד פלוט - מנכ"ל המועצה
משה פרויס- ראש צוות תנועה במשטרת שדרות
למשתתפים