

שאלת הבהרה מכרז 17/2018

התקבלה שאלה ע"י הקבלן - א.ס.אלענאמי:

1. לגבי תיקוני בורות בכבישי אספלט סעיף 01.01.51.040.0900 אבקש הבהרה לגבי עובי האספלט האם הכוונה ל 10 ס"מ אספלט? כמו כן מה הגודל מינימלי של בור אשר יחייב תיקון? (סעיף חוזר בכל הישובים).
2. סעיף 01.06.51.040.0920 – תיקוני מדרכות – לא מופיע עובי המדרכה? אבקש לדעת מה עובי המדרכה לתיקון? (סעיף זה חוזר על עצמו ברוב הישובים).

תשובה :

1. תיקוני אספלט- אספלט בעובי 10 ס"מ.
מינימום תיקון 1.0/1.0 מ".
2. מדרכות בטון – בעובי 15 ס"מ (פירוק ישן וביצוע חדש)

בברכה

איתי כהן