



מועצה אזורית שער הנגב
מחלקת תכנון והנדסה

01 בדצמבר 2020
קריה/20/088

מכרז פומבי 24/2020 – קרית החינוך – קירוי מגרש משולב

תשובות לשאלות קבלנים

שאלות -

1. לגבי מידות המגרש, האם קיימים עמודים באמצע?
2. סככות בסדר גודל הנ"ל לפי התייעצות שלנו עם המהנדסים ולפי ניסיון אישי, הבקשה שלכם בכתב הכמויות והאומדן שניתן לא נראה הגיוני לעבודה בסדר גודל הזה מכיוון שסככה הכי קלה ברמה המקצועית וברוחבים שביקשתם נעה בממוצע בין 60-120 קילו למטר רבוע זאת אומרת שמדובר ב 110 טון בערך ומבחינת עלות החומר ועלות העבודה לפרויקט כזה עובר את האומדן שביקשתם לכן במידה וקיים אצלכם תוכניות של סככה כזאת או דומה לבקשתכם בכתב הכמויות נשמח לקבל ולעיין וככה נבין יותר את בקשתכם.

תשובות -

1. העמודים יותקנו בתחום המגרש – בשוליים (ולא באמצע).
2. האומדן מבוסס על בדיקות שנערכו והערכת מחיר שהתקבל מיצרן קונסטרוקציה פלדה. אין בידינו את תוכנית הקירוי. העבודה היא בשיטת "תכנון ביצוע".

ב ב ר כ ה,

עוז שמאי
מח' תכנון והנדסה