



ג.ת. לד 60/60 סימ 3215 28w לומן שקוע סימ שקוע תוצ' אור-עד דגם מקסילייט מאושר ממ"ד

לגית לד 25w 2900 לומן שקוע תוצ'י אור-עד דגם מקסילייט-DL

ג'ית לד 25w 2250 לומן להתקנה חיצונית

גית לד להתקנה חיצונית דו-תכליתית 30w רגיל, 6w חרום אלקטרונייט

ג'ית לד 300 3W לומן תוצ' אלקטרולייט שקוע

פס לד גמיש תוצ' QLT דגם 28350 LED 10W למ' 1700 לומן רמ' כולל
ספק חיצוני ופרופיל 1.5/1.5 ס"מ וכיסוי חלבי. ספק אור-עד מהנדסים

ג'ת שלט י'ציאה' תוצ' אלקטרולייט

♂ ♀ ♂
מפיץ מאור יחיד, כפול, מחליף H=120

מפיץ מאור יחיד מוגן מיס H=120

A-120 TRU 1311

11. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

K

$$H=90 \begin{cases} \text{קופסי שקעים תהיט 6 מקומות} \\ \text{הכוללת: 4 שקעים חשמל} \\ \text{1 שקע R145 סלפון} \\ \text{1 תקשורת R145 מחשבים} \end{cases}$$

גלאי עשן

רמקול כריזה במערכת גיא משולבת (כבל מזגן אש צנרת אדומה)

H=140 DR 7 1315

11. ESO BWM | 313 | 1313

הערה: כל שקעי החשמל יכללו תריס הגנה

[illegible]

האדריכל: רחל בילסקי אחרת אדריכלות ובניה ירוקה הבנין: שער הנגב החממה הטכנולוגית

1277/3		מס. גליון		גודל הגליון	
מחזור		ת. עדכון		קמ.	
התכנית: חשמל רצפה קומה א'		1:50		תאריך	
		17.09.24		סימוך מחשב	
		1277-3			
		☐ לביצוע ☒ למכרז ☐ לעיון		שרמס: חנה מכו:	

ברבש - אורלן
מהנדסים חשמל
רח' כנרת 8 בני ברק מיקוד: 51262
טל': 03-5705608 - פקס: 03-5705618
baor@zahav.net.il