



מקרא:

- פס מאסף הארקת היסוד בברזל קוטר 12
- פס השוואת פוטנציאלים
- הארקת יסוד ע"י ברזלי-עיין פרט
- יציאה מהארקת היסוד בקופסת פח דגם פטיש
- שקע חשמל חד-פאזי U.K=0.90
- שקע חשמל מוגן מים עם תריס פנימי H=1.80
- שקע טלוויזיה H=1.40 (אם לא נרשם אחרת)
- שקע חשמל ותקשורת מעל תקרה אקוסטית עבור מקרן
- שקע תקשורת U.K=1.40
- שקע למזגן H=2.30 דגם בריטי 3X16A
  כולל צנור 23 מ"מ למפסק הפעלה וצנור 3" תחת הטיח ממזגן למעבה
- קופסת שקעים דגם אדע פלאסט D17 כולל 4 שקעי חשמל עם תריס פנימי 1-4 שקעי תקשורת RJ45 (לפי פרט A)
  H=1.00
- פס הארקה כולל CU16 בצנור מחובר לפא"פ של המבנה
- לחצן חשמל חרום H=1.90
- מ"ד לתאורה יחיד, כפול, מחליף H=1.40
- גלאי מע' פריצה כולל גלאי נפת,צנור קוטר 16 מ"מ עד לרכזת פריצה H=2.60
- נק' תקשורת עבור מצלימה של מע' טמ"ס כולל 2 צנורות קוטר 25 מ"מ מריכף עם חוט משיכה
  עד לארון מע' טמ"ס H=3.00

מקרא:

- ג"ת דגם נועם געש עם נורות לד 36W
- גלאי עצמאי לגילוי אש
- ג"ת דגם אור עד מהנדסים מאקסילייט 60X60 BL שקוע בתקרה עם נורות לד 45 ווט
  צבע אור 4000K 5 שנים אחריות
- ג"ת דגם ניסקו SNOW עם נורות לד 20W צמוד תקרה קוטר 225 מ"מ
  צבע אור 4000K 5 שנים אחריות
- ג"ת חרום שקוע בתקרה עם נורת לד 3 ווט דגם געש מילוט
- ג"ת דו תכליתי לתאורת חירום דגם געש עם שלט תלוי "יציאה" עם נורות לדים לעבודה בזמן חירום
  120 דקות דו צדדי וחד-צדדי
- מ"ז לתאורה יחיד, כפול, מחליף H=1.30
- ג"ת הצפה דגם סטאר געש עם נורות לד 27W 5 שנים אחריות



פרט
הארקת כלונס
ויציאה מהארקת יסוד

פרט לקופסת רב שקעים לחשמל ותקשורת דגם אדע פלאסט



מהדורה	תפוצה	כמות	תאריך
0			
0			

	תכנו	שרטט	בדק	אישר	תאור ההוצאה
חתימה	ס.קוגן	אירינה	ס.קוגן		לביצוע
תאריך	03/12/24	03/12/24	03/12/24		

הוצאה: 1

ילווה קוגן - הנדסת חשמל ותאורה
יעוץ, תכנון ופיקוח
רח' יהושוע הצורף 9, קומה ב', באר-שבע 84899, טל: 08-6289441(2), פקס: 08-6289440
EMAIL: kogansk@netvision.net.il

ניר עם-מרכז הפעלת חמ"ל

תכנית חשמל תאורה ותקשורת

קנ"מ : 1:50

הוצאה : 1 | תאריך : 04/12/24 | מס' תכנית : 101724-1

○ לעיון ○ לאישור ○ למכרז ◉ לביצוע