מקרא

- פס תאורה כד לינארי 20W/מלם 1200
- גוף תאורה פאנל כד 60x60 שטוח מגן מים IP-65 40W
- גת תאורה כד שטוח 25W, IP-44
- גוף תאורה כד על הקיר מגן מים IP65
- תאורת חרום LED זמן גיבוי 180 דקות, הספק 3W לפחות.
- שלט יציאה
- גלא אש ועשן

הערות:

1. כלל השטעים יהיו עם תריסי הגנה פנימים מקוריים ותיקניים

30.09.25	לביקורת	2	למכרז	30.09.25
02.09.25	לאישור	1	לפיקוח	02.09.25
תאריך:	מס'		חתימה	תאריך:

עדכונים

לעיון ○ **לאישור** ○ **למכרז** ● **לביצוע** ○

02.09.25 | 30.09.25

E.S.O חנדסת חשמל
חברה רשומה ומדורגת רשמי
ת.ד. 17040 רח' מחרוב 19 רעננה
פקס: 09-9634677 טלפון: 09-9544137
Email: office@eso-eng.co.il

תאריך: 02.09.25	שם הפרויקט: **מעון יום תלת כיתתי כפר עזה**
שרטט: דימה	מס' דף:
בקר: עודד	שם התכנית: **תכנית חשמל ותקשורת**
מס' עבודה: 6737	
בדק: עודד	מס' שנבנ: 6737E-01
תאריך:	קנ: 1:50
מס' תכנית: 6737E	

הנכלן חייב לתאם את דרכיו לרשת החשמל עם חברת החשמל
וחיבור הטלפון עם חברת בזק.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להזמין נקודות
ולתאם את העבודות עם חברת חשמל וחברת בזק.

יש להדיק למתכנן על כל אי התאמה בין התכנית-המיפרט למציאת בשטח