



הנדון : פרוטוקול סיור קבלנים למכרז 34-2026 גנרטורים לחמ"לים ביישובים

בתאריך 15.9.26 התקיים סיור קבלנים למכרז 34-2026 בנושא: אספקה והצבת גנרטורים לחמ"לים ביישובים הנ"ל : נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, גבים, ארז, אור הנר, איבים
ע"פ הוראות המכרז - **סיור קבלנים הינו חובה** - מציע אשר לא נכח בסיור קבלנים לא יוכל להציע הצעה עבור מכרז זה.
נוכחים מטעם המועצה : שחר עשוש – מנהל רכש, בר מנשורי – מנהל אגף ביטחון, יניר ביטון – ממונה חירום.

קבלנים אשר נכחו בסיור קבלנים

מ"ס	שם מלא	תפקיד	חברה	טלפון	מייל
1	מוטי וקנין	מהנדס מכירות	פ.ק אלקטרה	054-229-2500	mottiv@electra.co.il
2	מאיר גרשון	טכנאי	גרין גנרטורים	050-490-4947	ido@gryn.co.il
3	מרין אמינוף	בעלים	פ.א.ו.ר. א.ו.נ. גנרטורים בע"מ	052-351-1684	m@poweron.co.il
4	שי אלימלך	מנהל מכירות	לידור אנרגיה	055-897-2222	yaec@lidor-energy.co.il

מטרת הסיור / מפגש קבלנים הינו הסבר על הוראות המכרז ואופן הגשת ההצעות, הסבר על המפרט הטכני, דגשים על סעיפים בהוראות המכרז, התרשמות כללית מאתרי העבודה העתידית להצבת הגנרטורים ע"פ הוראות המכרז.

חשוב לציין שהוראות המכרז גוברות על מה שנאמר בסיור קבלנים.

כמו כן בשל טעות סופר, בעמוד 10 בהוראות המכרז בפרק של מפרט הטכני, סעיף 2 נרשם " עוד מובהר, שהמזמין אחראי לבצע עבודות כבילה נדרשות (עד 30 מטר); ויספק ויתקין לוחות חשמל תקינים, במקומות בהן התקנה נדרשת. עבודות חפירה תשתיתית יבוצעו ע"י המועצה."
בשל טעות סופר המילה "שהמזמין" צריכה להיות "שהמציע" – כלומר הקבלן המבצע

בסיור עם הנוכחים עלו הממצאים הבאים: (הוראות המכרז קובעות)

נחל עוז

הועלה צורך בהתקנת לוח חיווי כבאים פנימי בתוך החמ"ל קיים צורך בהתקנת מפסק מחלף.

כפר עזה

קיים לוח חשמל חדש + מתג החלפה + בקר מערכת החלפה.

מפלסים

הועלה צורך בהתקנת לוח חשמל + לוח החלפה (החמ"ל היה סגור, יש אפשרות שיש לוח החלפה)

גבים

קיים לוח חשמל חדש + בקר החלפה + לוח החלפה.

ארז

קיים לוח חשמל + לוח החלפה.

אור הנר

קיים לוח חשמל חדש + בקר החלפה + לוח החלפה.

איבים

עדיין לא הוצב במבנה קבע, נדרש אספקת גנרטור כולל לוח חשמל + לוח החלפה (לא ידוע כיצד יגיע המבנה החדש מבחינת לוח החלפה + בקר)

במידה ויש שאלות בנושא המכרז יש להגיש בצורה מסודרת במסמך וורד ע"פ הוראות המכרז עד לתאריך 23/9/2026

**בברכה
אגף בטחון וחירום
מ.א שער הנגב**