



26.05.2022

הנדון: מכרז 9/ לאספקת גנרטורים על גבי גרורים - תשובות הבהרה

להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה במכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה במכרז.

סעיף	מסמך	שאלה	תשובה
1.2	הוראות	לאור עליית מחירי חומרי הגלם ועדכון מחירי גנרטורים נבקש לבחון מחיר לזוג יחידות כולל נגררים 198,000 ₪	המבוקש אינו מקובל.
1.3	הוראות	לאור זמני אספקה ארוכים, אנו מבקשים לאשר זמן אספקת יחידות בין 120-150 יום מיום זכייה	מקובל חלקית. זמן האספקה יוארך ל-90 ימים קלנדאריים מהודעה על זכייה.
2.2	תנאי סף	האם ניתן לייצר גרור אצל ספק נגררים מורשה משרד התחבורה שעובד איתנו כספק מספר שנים? כמובן שנצרף את האישור שספק זה מורשה מ. התחבורה	המבוקש אינו תואם את תנאי הסף, וככזה אינו מקובל.
5.1	הוראות	ראוי ונהוג כי בביטול מכרז לאחר ביצוע הזמנה בפועל הזוכה ישופה על נזקים שנגרמו לו בגין הביטול. נבקש לסייג את המקרה ולקבוע שיפוי כאמור	המבוקש אינו מקובל.
5.2	הוראות	יש להוסיף כי "אחריות מלאה" תהא מוגבלת לאחריות היצרן.	המבוקש אינו מקובל.
5.1		נבקש כי יובהר כי האחריות עבור החומרים תהיה בכל מקרה שהוא מוגבלת לאחריות היצרן	המבוקש אינו מקובל.
שאלות כלליות	שאלות כלליות	הספרור במסמכי המכרז אינו נכון	האמור אינו שאלת הבהרה. אין בשגיאת סיפור, ככל שקיימת, כדי לשנות ממהות ההוראה, בהתאם למיקומה לפי סדר והגיון הדברים.
שאלות כלליות	שאלות כלליות	לא צורפה כל התייחסות לביטוח	האמור אינו מובן, ואינו שאלת הבהרה.
-	-	חסר סעיף המגביל את תחומי להסרת ספק מובהר שאחריות הספק, כהגדרתה	

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | יר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.ג. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



		האחריות, לרבות כך שמציע לא יהיה אחראי לנזק - ישיר ו/או עקיף - אשר נגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו ו/או נגרם בשל מעשה או מחדל של המועצה	במסמכי המכרז, אינה כוללת אחריות לנזק נטען, ובלבד שיוכח למעלה מכל ספק, שמקורו בשימוש בטובין, בניגוד להוראות השימוש שנמסרו למועצה, ואך מטעם זה.
7 א	מפרט טכני	האם יש אפשרות לתת חופה DB65?	המבוקש מקובל.
7 ב 2	מפרט טכני	החופה מגיעה אך ורק עם 4 דלתות ולא כפי המבוקש.	האמור מקובל. חופת 4 דלתות תתקבל כתואמת דרישות מפרט.
12.1 ב	מפרט טכני	האם נדרשת מערכת מחליפים על הגנרטור?	נדרשת מערכת מחליפים בלוח המוזן.

בכבוד רב,

המועצה האזורית שער הנגב

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | יר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע: