



22.4.25

הנדון: מכרז 10/2025 לאספקה והתקנת דשא סינטטי במגרש אתלטיקה - תשובות הבהרה

להלן הבהרות ותשובות המועצה לשאלות ההבהרה בהליך שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה בהליך.

- א. המועצה תבהיר כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה והוא נקבע ליום **28.04.2025 עד השעה 14:00**.
- ב. להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה שנשאלו:

#	שאלה	תשובה
1	מפרט טכני מיוחד: מילוי שבבי שעם. שבבי שעם הם באופן משמעותי הרבה יותר קלים מפתיתי גומי ולכן בתנאי רוח וגשם השבבים עוזבים את המגרש. מניסיונו גם בהתקנה בארץ וגם בהתקנות באירופה נדרשת כמות של כ 20% שבבי שעם מסך הכמות המסופקת בשלב ההתקנה לטובת השלמה במשך כל שנת פעילות. אין התייחסות לכך במפרט או בכתב הכמויות. אנו מבקשים (density) להביא זאת לידיעתכם. בנוסף, במפרט למילוי שעם לא ציינתם את נתון הצפיפות הנדרש. יש לנתון זה השפעה משמעותית בנוגע למחיר השעם. אנא ציינו נתון זה.	נבחר סיב מתפצל. יאושר רק מילוי שעם כנדרש וכמפורט במכרז. שבבי השעם יהיו בגודל 2 מ"מ.
2	מפרט טכני מיוחד: המפרט מציין התקנת שוק פד 10 מ"מ. אין התייחסות לשוק פד בכתב הכמויות. נא הבהרה בעניין.	השוק פד מתומחר בסעיף הדשא. לא תהיה כל תוספת עבור השוק פד
3	מפרט טכני מיוחד: על הספק לצרף תעודה פיטוסניטרית. תעודה פיטוסניטרית מונפקת רק לקראת יבוא לא ניתן לצרף אותה בשלב זה.	יש לספק דוגמת תעודה. מסמך זה יחייב את הקבלן המבצע שהתעודה שתסופק תהיה זהה
4	לאור הרצון לתת מגרש איכותי, מקצועי, ואקולוגי בשער הנגב, אנו ממליצים לבצע מילוי בפתיתי גומי ירוק ולקבל כר דשא מקצועי, קריר יותר, וכזה שמותאם לאקלים בישראל. מגרש עם פתיתי גומי ירוק בוצע בקריית הספורט באילת וחומר מילוי זה אכן מוריד את החום במגרש באופן משמעותי ומפחית את הצורך להוסיף שעם בכל שנה, דבר המפחית את עלויות התפעול של המגרש.	לא תהיה סטייה מהוראות המפרט.
5	בהמשך לסיוור הקבלנים שבוצע מזמין העבודה מכוון לאיכות הגבוהה ביותר של כר הדשא. האיכות הגבוהה ביותר בסטנדרט פיפא היא FIFA QUALITY PRO. מדוע הדרישה היא לרמה הנמוכה יותר של פיפא FIFA QUALITY?	הדרישה במכרז היא למינימום פיפ"א קוואליטי. המציע יוכל לספק דשא קוואליטי פרו, כל עוד הוא עומד במפרט הטכני
6	מפרט טכני מיוחד: דרישות טכניות דשא סינטטי – לפי המפרט של דשא סיב מונו, נדרש משקל סיבים 1900 גר/מ"ר ומשקל יריעה אחורית 1240 גר/מ"ר (סה"כ 3140 גר/מ"ר) ומשקל כולל 3000 גר/מ"ר. יש סתירה בנתונים. נא הבהרתכם.	לדרישות הטכניות לדשא סינטטי המופיעות במפרט. יש להתייחס רק לדרישות המופיעות בעמודה בימנית לדשא מסיב מתפצל +/- 5% מינימום.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il | Web:

חתימת המציע:



7	מפרט טכני מיוחד: דרישות טכניות דשא סינטטי - משקל כולל נדרש מסיב מפוצל 2300 גר/מ"ר לעומת משקל כולל סיב מונו 3000 גר/מ"ר. נתון משקל למ"ר בא לידי ביטוי במחיר המוצר מדוע אין דרישה זהה בין סוגי המוצרים?	לא תתאפשר אספקה של דשא מסיב מונופילימנט, אלא סיב מתפצל בלבד
8	תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 21 באפריל. תאריך הגשת המכרז הינו 24 באפריל. לוח זמנים קצר זה לא מאפשר מתן התייחסות ראויה לאחר קבלת מענה התשובות מהמזמין. נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בהתאם.	ראו הבהרת המועצה בסי' א'
9	במפרט הטכני יש רשום בטבלה של הנתונים לדשא הסינטטי סיב מונופילימנט ויש ערכים עבור סיב כזה. האם אפשר לספק סיב מסוג זה? בסיב מונופילימנט לא ניתן למלא שבבי שעם חייב להיות סיב מתפצל!	חייב להיות סיב מתפצל
10	בסעיף הדשא הסינטטי בכתב הכמויות לא מצוין האם יש לספק שוקפד עם הדשא. במידה ויש צורך בשוקפד כדי להעביר את הדשא בדיקת פיפ"א כחלק מהמוצר, האם יהיה בגינו תשלום נוסף?	יש לספק שוק פד ולהעביר את הדשא בדיקת פיפ"א. המחיר כולל אספקה והתקנה של שוק פד. לא תשולם תמורה נוספת בגין אספקת מוצר תואם מפרט.
11	יש זמן מאד קצר בין מועד שליחת השאלות וההגשה. האם תהיה הארכה של המועדים?	ראו הבהרת המועצה בסי' א'
12	בסיוור הקבלנים נאמר על ידכם כי ברצונכם לקבל את המשטח ברמה הגבוה ביותר אם כך מדוע אתם מבקשים דשא ברמת קוואלטי ולא קוואלטי פרו כנהוג בכל מגרש סינטטי בסיסי	דרישת המכרז היא לדשא ברמת פיפ"א קוואלטי מינימום. המציע יוכל לספק דשא עם סיב מתפצל ברמת פיפ"א קוואלטי פרו לבחירתו. אך עליו לציין זאת בכתב הכמויות.
13	בסעיף ה' 1 במפרט הטכני רשום שהדשא יהיה בעל סיב מתפצל אולם בהמשך נתתם טבלה עם 2 אופציות, לסיב מתפצל ומונו. האם ניתן לגשת למכרז עם סיב מונו?	כמפורט במפרט הטכני - יש לספק ולהתקין דשא מסיב מתפצל בלבד.
14	מיהו יועץ הדשא של המכרז?	יצחק (פיצו) מור
15	אנו מבקשים להבין מכם מהו Heavy duty	כהגדרת יצרן הדשא המוצע.
16	דשא סינטטי במילוי שעם, על מנת שיקבל אישור פיפ"א צריך להיות בגובה 50/40 מ"מ ולא מ"מ 60. האם ניתן לבצע בדרך זו על מנת שיעבור את בדיקת פיפ"א.	יש לספק דשא 60 מ"מ במינימום שמתאים לבדיקת הפיפ"א, לקלוט מילוי של שעם בכמות ע"פ הגדרות היצרן עם אישור פיפ"א
17	נשמח לקבל דחיית מועד של כמה ימים בהגשת ההצעה	ראו הבהרת המועצה בסי' א'
18	אנו מבקשים להחליף את הדרישה משעם לפתיתי גומי SBR.	המבוקש אינו מקובל
19	אנו מבקשים לשנות דרישה מתפירה להדבקה.	המבוקש אינו מקובל

מועצה אזורית שער הנגב

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | Tel: 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il | Web:

חתימת המציע: